

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΝΑΝΠ**

I. ΓΕΝΙΚΑ

Στην παρούσα περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ειδών για την αναβάθμιση του συστήματος πυρανίχνευσης του κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π.

II. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ #32.000,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νομίμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό Υ.Ν.Α.Ν.Π. έτους 2023. Οι απαιτούμενες εργασίες απεγκατάστασης, εγκατάστασης και προγραμματισμού θα παρασχεθούν αδαπάνως από την ανάδοχο εταιρεία.

III. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Κριτήριο κατακύρωσης της παρούσας προμήθειας ορίζεται η χαμηλότερη τιμή.

IV. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

Τα υπό προμήθεια είδη αναγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ :

A/A	ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΕΜ	cpv
1	ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ CONTROL ΙΣΟΓΕΙΟΥ	FC726-ZA	Διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας πυρανίχνευσης 4 βρόχων (ή 8 γραμμές stub), 252 στοιχεία/βρόγχο, ηλεκτρολόγιο, LCD 256x112, Ethernet, 48 LED, μεγάλο κυτίο, επεκτάσιμος μέχρι 26 βρόγχοι (έως 1.512 στοιχεία), δυνατότητα δικτύωσης (έως 16 πίνακες), CE, VdS, LPCB, FM	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	35111400-9
2		FCA2035-A1	iButton άδειας χρήσης λογισμικού Cerberus Remote & BACnet & Cerberus mobile (S3)	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	35111400-9
3		FTO2001-A1	Θερμικός εκτυπωτής πίνακα πυρ/σης Cerberus PRO (απαιτείται FCA2001-A1)	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	35111400-9
4		FCA2001-A1	Εσωτερική κάρτα για σύνδεση συσκευών σε RS232 (π.χ. εκτυπωτής κλπ)	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	35111400-9
5		FN2001-A1	Στοιχείο διασύνδεσης πινάκων Cerberus PRO σε C-WEB/SAFEDLINK	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	35111400-9
6		FCL7201-Z3	Πρόσθετη κάρτα βρόχων (SynoLOOP)	ΤΕΜΑΧΙΟ	6	35111400-9
7		FA2005-A1	Συσσωρευτής 12Vdc 17Ah, VDS	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	35111400-9

8	ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΔΙΑΣ	FT724-ZZ	Επαναληπτικός πίνακας χειρισμών, οθόνη LCD 256x112, Ethernet, δυνατότητα δικτύωσης (έως 16 πίνακες), CE, VdS, LPCB, FM	TEMAXIO	1	35111400-9
9		FN2001-A1	Στοιχείο διασύνδεσης πινάκων Cerberus PRO σε C-WEB/SAFEDLINK	TEMAXIO	1	35111400-9
10		FP2015-A1	Τροφοδοτικό (70W)	TEMAXIO	1	35111400-9
11		FA2003-A1	Συσσωρευτής 12Vdc 7Ah, VDS	TEMAXIO	2	35111400-9
12	ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ	OP720	Διευθυνσιοδοτούμενος ανιχνευτής ορατού καπνού, ενσωματωμένος απομονωτής, ενδεικτικό (θεατό από 360°), καπάκι προστασίας, χωρίς βάση, -10...+50°C, IP40 (IP42 με RS720), CE, VdS, LPCB,	TEMAXIO	33	35111400-9
13		DB721	Βάση διευθυνσιοδοτούμενων πυρανιχνευτών Cerberus PRO , με έλασμα για συνέχεια του βρόχου, εγκατάσταση σε ψευδοροφή ή επίτοιχα, IP40	TEMAXIO	33	35111400-9
14	ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ	HI720	Διευθυνσιοδοτούμενος θερμικός ανιχνευτής (ορίου 60°C & θερμοδιαφορικός), ενσωματωμένος απομονωτής, ενδεικτικό (θεατό από 360°), καπάκι προστασίας, χωρίς βάση, -10...+50°C, IP40 (IP42 με RS720), CE, VdS, LPCB, Marine	TEMAXIO	5	35111400-9
15		DB721	Βάση διευθ/μενων πυρανιχνευτών Cerberus PRO, με έλασμα για συνέχεια του βρόχου, εγκατάσταση σε ψευδοροφή ή επίτοιχα, IP40	TEMAXIO	5	35111400-9
16	ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ	FDCI221	Διευθ/μενο στοιχείο επιτήρησης 1 εισόδου, ενσωματωμένος απομονωτής, εγκατάσταση επίτοιχη/ράγας/σε κυτίο, ενδεικτικό LED κατάστασης, τροφοδοσία από τον βρόγχο (FDnet/C-NET), -25...+70°C, IP30 (IP65 με κυτίο), CE, VdS, LPCB	TEMAXIO	5	35111400-9

17		FDCH221	Κυτίο εγκατάστασης διευθ/μενων στοιχείων εισόδων/εξόδων , IP65	TEMAXIO	5	35111400-9
18	ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	FDCIO221	Διευθ/μενο στοιχείο επιτήρησης 1 εισόδου και ελέγχου 1 εξόδου, ενσωματωμένος απομονωτής, εγκατάσταση επίτοιχη/ράγας/σε κυτίο, ενδεικτικά LED κατάστασης, τροφοδοσία από τον βρόγχο (FDnet/C-NET), -25...+70°C, IP30 (IP65 με κυτίο), CE, VdS, LPCB	TEMAXIO	2	35111400-9
19		FDCH221	Κυτίο εγκατάστασης διευθ/μενων στοιχείων εισόδων/εξόδων, IP65	TEMAXIO	2	35111400-9
20	ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΟΜΒΙΟ	FDME221	Στοιχείο διευθυνσιοδοτούμενου κομβίου μιας ενέργειας, τροφοδοσία από τον βρόγχο (FDnet/C-NET), -25...+70°C, IP44, CE, VdS, LPCB	TEMAXIO	2	35111400-9
21		FDMH291-R	Επίτοιχο υαλόφρακτο κυτίο κομβίων αναγγελίας φωτιάς - κόκκινο, με κλειδί	TEMAXIO	2	35111400-9
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ						32.000,00€

Παρατηρήσεις

1. Οι εργασίες απεγκατάστασης περιφερειακών συσκευών βρόχου 2 και εγκατάσταση νέων σε έτοιμες καλωδιώσεις καθώς και η εγκατάσταση, προγραμματισμού πίνακα, εκπαίδευσης στη χρήση και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία με αποκατάσταση υφιστάμενων βλαβών θα πραγματοποιηθούν με έξοδα και ευθύνη της αναδόχου εταιρείας.
2. Οι προαναφερόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν από εξουσιοδοτημένο συνεργείο για συστήματα πυρασφάλειας Cerberus pro.
3. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον δύο (02) αντίστοιχες προμήθειες με εγκατάστασή τους σε Δημόσιες Υπηρεσίες ή ιδιωτικό φορέα. Προς απόδειξη των ανωτέρω θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της Δημόσιας Υπηρεσίας που πραγματοποιήθηκε η προμήθεια και η εγκατάσταση ή βεβαίωση του Ιδιωτικού φορέα.

V. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ

Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι καινούργια, γνήσια, αμεταχειρίστα, πρόσφατης κατασκευής, αναγνωρισμένου οίκου κατασκευής Siemens ή ισοδύναμα ώστε να είναι συμβατά με το υφιστάμενο σύστημα πυρανίχνευσης, και θα φέρουν όλες τις διεθνείς πιστοποιήσεις ασφάλειας, ποιότητας, κατασκευής και καλής λειτουργίας που έχουν καθιερωθεί αντιστοίχως (CE κλπ).

VI. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΝΑΝΠ

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται πριν την κατάθεση προσφοράς και κατόπιν σχετικού αιτήματος να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις του κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π. που βρίσκονται στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2 στον Πειραιά προκειμένου να λάβουν γνώση του συστήματος πυρανίχνευσης του κτιρίου, των αναγκαίων υλικών και υπηρεσιών της παρούσας προμήθειας.

VII. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ

Ως τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζονται οι εγκαταστάσεις της Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΑΠ.Υ.Α. που βρίσκονται στο κτίριο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1 – Ε2, Κεντρικός Λιμένας Πειραιάς. Η μεταφορά και παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή.

VIII. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ

Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών δεν θα ξεπερνά τις είκοσι (20) ημέρες από την επομένη ημέρα της υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των σχετικών απαιτούμενων εργασιών απεγκατάστασης, εγκατάστασης και προγραμματισμού δεν θα ξεπερνούν τις τριάντα (30) ημέρες από την ολοκλήρωση της παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών.

IX. ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

Τα υπό προμήθεια είδη θα καλύπτονται από εγγύηση χρονικής διάρκειας δύο (02) ετών. Για τις εργασίες αναβάθμισης θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας του συστήματος πυρανίχνευσης χρονικής διάρκειας δύο (02) ετών. Ο χρόνος θα υπολογίζεται από την επομένη της οριστικής παραλαβής των ειδών.

X. ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί από την επισπεύδουσα Υπηρεσία (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ'), εκδίδοντας σχετική Υπηρεσιακή βεβαίωση παραλαβής με την ολοκλήρωση της παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, την ολοκλήρωση των εργασιών σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της αναδόχου εταιρείας και την έκδοση και κατάθεση στο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ' σχετικής βεβαίωσης του αναδόχου για την καλή λειτουργία του συστήματος πυρανίχνευσης η οποία θα δοθεί μετά το πέρας των εργασιών.

XI. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τους πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου XII.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α: ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

A/A	Περιγραφή	Απαιτήση (Α)	Απάντηση Προμηθευτή (Β)	Τεκμηρίωση - Παραπομπή (Γ)
1	FC726-ZA Διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας πυρανίχνευσης 4 βρόχων (ή 8 γραμμές stub), 252 στοιχεία/βρόγχο, πληκτρολόγιο, LCD 256x112, Ethernet, 48 LED, μεγάλο κουτί, επεκτάσιμος μέχρι 26 βρόγχοι (έως 1.512 στοιχεία), δυνατότητα			

	δικτύωσης (έως 16 πίνακες), CE, VdS, LPCB, FM			
2	FCA2035-A1 iButton άδειας χρήσης λογισμικού Cerberus Remote & BACnet & Cerberus mobile (S3)			
3	FTO2001-A1 Θερμικός εκτυπωτής πίνακα πυρ/σης Cerberus PRO (απαιτείται FCA2001-A1)			
4	FCA2001-A1 Εσωτερική κάρτα για σύνδεση συσκευών σε RS232 (π.χ. εκτυπωτής FTO2001-A1 κλπ)			
5	FN2001-A1 Στοιχείο διασύνδεσης πινάκων Cerberus PRO σε C-WEB/SAFEDLINK			
6	FCL7201-Z3 Πρόσθετη κάρτα βρόχων (SynoLOOP)			
7	FA2005-A1 Συσσωρευτής 12Vdc 17Ah, VDS			
12	FT724-ZZ Επαναληπτικός πίνακας χειρισμών, οθόνη LCD 256x112, Ethernet, δυνατότητα δικτύωσης (έως 16 πίνακες), CE, VdS, LPCB, FM			
13	FN2001-A1 Στοιχείο διασύνδεσης πινάκων Cerberus PRO σε C-WEB/SAFEDLINK			
14	FP2015-A1 Τροφοδοτικό (70W)			
15	FA2003-A1 Συσσωρευτής 12Vdc 7Ah, VDS			

16	<p style="text-align: center;">OP720</p> <p>Διευθυνσιοδοτούμενος ανιχνευτής ορατού καπνού, ενσωματωμένος απομονωτής, ενδεικτικό (θεατό από 360°), καπάκι προστασίας, χωρίς βάση, -10...+50°C, IP40 (IP42 με RS720), CE, VdS, LPCB,</p>			
17	<p style="text-align: center;">DB721</p> <p>Βάση διευθυνσιοδοτούμενων πυρανιχνευτών Cerberus PRO OP720/OH720/HI722/HI720, με έλασμα για συνέχεια του βρόχου, εγκατάσταση σε ψευδοροφή ή επίτοιχα, IP40</p>			
18	<p style="text-align: center;">HI720</p> <p>Διευθυνσιοδοτούμενος θερμικός ανιχνευτής (ορίου 60°C & θερμοδιαφορικός), ενσωματωμένος απομονωτής, ενδεικτικό (θεατό από 360°), καπάκι προστασίας, χωρίς βάση, -10...+50°C, IP40 (IP42 με RS720), CE, VdS, LPCB, Marine</p>			
19	<p style="text-align: center;">DB721</p> <p>Βάση διευθ/μενων πυρανιχνευτών Cerberus PRO OP720/OH720/HI722/HI720, με έλασμα για συνέχεια του βρόχου, εγκατάσταση σε ψευδοροφή ή επίτοιχα, IP40</p>			
20	<p style="text-align: center;">FDCI221</p> <p>Διευθ/μενο στοιχείο επιτήρησης 1 εισόδου, ενσωματωμένος απομονωτής, εγκατάσταση επίτοιχη/ράγας/σε κυτίο FDCH221, ενδεικτικό LED κατάστασης, τροφοδοσία από τον βρόγχο (FDnet/C-NET), -25...+70°C, IP30 (IP65 με FDCH221), CE, VdS, LPCB</p>			
21	<p style="text-align: center;">FDCH221</p> <p>Κυτίο εγκατάστασης διευθ/μενων στοιχείων εισόδων/εξόδων FDCI221/FDCIO221/FDCI222/FDCIO222/FDCIO224/FDCIO223, IP65</p>			
22	<p style="text-align: center;">FDCIO221</p> <p>Διευθ/μενο στοιχείο επιτήρησης 1 εισόδου και ελέγχου 1 εξόδου, ενσωματωμένος απομονωτής, εγκατάσταση επίτοιχη/ράγας/σε κυτίο FDCH221, ενδεικτικά LED κατάστασης, τροφοδοσία από τον βρόγχο (FDnet/C-NET), -25...+70°C, IP30 (IP65 με FDCH221), CE, VdS, LPCB</p>			
23	<p style="text-align: center;">FDCH221</p>			

	Κυτίο εγκατάστασης διευθ/μενων στοιχείων εισόδων/εξόδων FDCI221/FDCIO221/FDCI222/FDCIO222/FDCIO224/FDCIO223, IP65			
24	FDME221 Στοιχείο διευθυνσιοδοτούμενου κομβίου μιας ενέργειας, τροφοδοσία από τον βρόγχο (FDnet/C-NET), -25...+70°C, IP44, CE, VdS, LPCB			
25	FDMH291-R Επίτοιχο υαλόφρακτο κυτίο κομβίων αναγγελίας φωτιάς - κόκκινο, με κλειδί			

ΠΙΝΑΚΑΣ 2B ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

	Περιγραφή	Απαίτηση (Α)	Απάντηση Προμηθευτή (Β)	Τεκμηρίωση - Παραπομπή (Γ)
1	Υπηρεσίες απεγκατάστασης περιφερειακών συσκευών βρόχου 2 και εγκατάσταση νέων σε έτοιμες καλωδιώσεις			
2	Υπηρεσίες εγκατάστασης, προγραμματισμού πίνακα, εκπαίδευσης στη χρήση και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία με αποκατάσταση υφιστάμενων βλαβών			

XII. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Τρόπος Συμπλήρωσης Φυλλαδίου Συμμόρφωσης Ανάδοχου με Τεχνικές Προδιαγραφές και Απαιτήσεις.

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων:

Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Στα κελιά της στήλης αυτής έχουν συμπληρωθεί:

- Τα αναγραφόμενα στη στήλη "Περιγραφή" αποτελούν προδιαγραφή υποχρεωτική για τον προμηθευτή και εφόσον τα διαθέτει συμπληρώνονται από την αναγραφή «ΝΑΙ» στη στήλη "Απαίτηση (Α)". Για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει «ΝΑΙ» σε τίτλο απαιτήσεων, ο οποίος αναλύεται σε επιμέρους χαρακτηριστικά θεωρείται ότι η απαίτηση περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά και πρέπει να δοθεί απάντηση για το καθένα χωριστά. Η συγκεκριμένη επισήμανση δεν ισχύει, όταν υπάρχει επιμέρους ανάλυση για την απαίτηση του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού.
- Μία τιμή (π.χ. αριθμητική), που σημαίνει υποχρεωτικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο).

Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Στα κελιά της στήλης αυτής σημειώνεται υποχρεωτικά η απάντηση του προμηθευτή που θα έχει:

- Την ένδειξη «ΝΑΙ», εάν από την προσφορά πληρούται η αντίστοιχη προδιαγραφή ή αναλαμβάνεται η συγκεκριμένη υποχρέωση ή την ένδειξη «ΟΧΙ», σε αντίθετη περίπτωση.
- Μία τιμή (π.χ. αριθμητική), από την οποία θα προκύπτει εάν ικανοποιείται ή όχι η αντίστοιχη προδιαγραφή.

Στήλη ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Στη στήλη αυτή αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραπομπές ανά κελί, σε σημεία της προσφοράς συνδυασμό με τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια κ.λπ. από τα οποία τεκμηριώνονται και αιτιολογούνται πλήρως οι απαντήσεις της προηγούμενης στήλης της προσφοράς. Ανάλογα, αναγράφεται οτιδήποτε άλλο ζητείται από τον Φορέα (Βεβαίωση, μελέτη, δήλωση, πρόγραμμα, πιστοποίηση κλπ).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση και η αντίστοιχη παραπομπή, σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

XIII ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς (άρθρο 92 του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α' 147) τα κάτωθι :

- α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
- β) Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ'),
- γ) Ο τίτλος της προμήθειας : **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Υ.ΝΑ.Ν.Π.»**,
- δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, **πέντε (05) ημέρες μετά την ανάρτηση ανακοίνωσης.**
- ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει δύο (02) υποφακέλους με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι υποβληθείσες προσφορές θα είναι σύμφωνες με τα διαλαμβανόμενα στο παρόν Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών και θα περιέχουν τα κάτωθι :

1. ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στο σφραγισμένο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό που τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα (του προσφέροντος) σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υποβληθεί :

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά, με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεξαιρέτως όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τα υπό προμήθεια είδη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί γενικής ασφάλειας των προϊόντων (Οδηγία 2001/95/ΕΚ) και τις απαιτήσεις του Καν.1907/2006-R.E.A.C.H., θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Gov.gr).
- Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό προβλέπεται από το Τεύχος Τεχνικών Απαιτήσεων, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
- Καταστατικό της εταιρείας του προσφέροντος καθώς και πιστοποιητικό νομίμου εκπροσώπησης.
- Βεβαίωση της Δημόσιας Υπηρεσίας που πραγματοποιήθηκε η προμήθεια και η εγκατάσταση ή βεβαίωση του Ιδιωτικού φορέα.

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής, καθώς και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης

της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με τον Ν.1497/1984 (ΦΕΚ Α' 188). Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της Εθνικής Νομοθεσίας. Εξαιρέση αποτελούν τα επισυναπτόμενα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία, που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ελληνικά ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι μετά την ανάρτηση του διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ) και η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.

2. ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφέροντες στον σφραγισμένο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να συμπεριλάβουν τα κάτωθι :

1. Πλήρη και σαφή περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών, όπως αυτά αναφέρονται στο παρόν τεύχος τεχνικών απαιτήσεων..

2. Την προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση κατά την κείμενη νομοθεσία - μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης .

3. Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγονται τα προσφερόμενα είδη.

4. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς τουλάχιστον τέσσερις (04) μήνες.

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ δημοσίου)	ΦΠΑ (24%)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (συμ/νων ΦΠΑ 24% & κρατήσεων υπέρ δημοσίου)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (συμ/νου ΦΠΑ & κρατήσεων υπέρ δημοσίου)					

Η τεχνική προσφορά αποσφραγίζεται πρώτη και μόνο αν γίνει αυτή αποδεκτή, αποσφραγίζεται και η οικονομική προσφορά.

3. ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Ο προσφέρων (Προσωρινός Ανάδοχος), ενημερώνεται εγγράφως από την Επιτροπή αξιολόγησης μέσω της επισπεύδουσας Υπηρεσίας (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ') για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 73 και 74 του Ν.

4412/16 (ΦΕΚ Α'147), σε σφραγισμένο φάκελο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του. Ο φάκελος αυτός, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη "ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ" και τον τίτλο της προμήθειας, θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:

A. Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147).

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά **και** τα πρόσωπα με την ιδιότητα μέλους του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή προσώπου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ιδίως τους διαχειριστές Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε. καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμων Εταιριών και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμών.

Εφόσον με την προσκόμιση του ανωτέρω αποσπάσματος προκύπτει εις βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση έστω για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), η αναθέτουσα Αρχή, αποκλείει τον οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης. **Ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 80 Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147), αντί του προαναφερθέντος αποσπάσματος, δύναται να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Gov.gr).**

B. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (**ήτοι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα**).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως ισχύει.